

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (499)141-85-77; (499)149-58-12
Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)968-87-64; (499)141-85-23; (499)149-76-49

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра
О.М. Чекмарев
«12» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12/04-29/ОТ-22

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), заяв-ка:	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания» ИНН: 5904039360 ОГРН: 1025900912707 (через ООО «ТестКомпакт») Заявка № 29/22 от 11.11.2022»
2. Адрес заявителя	Юридический адрес: 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1. Фактический адрес: 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1.
3. Наименование испытуемой продукции:	«Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем: Мастергипс. Торговая марка «Гипсополимер». Область применения: Предназначена для высококачественного выравнивания механизированным и ручным способом стен и потолков с различным типом поверхности (бетон, кирпич, оштукатуренные основания, газо- и пенобетон). Применяется при внутренней отделке помещений с нормальной влажностью в жилых зданиях, отделке административных, в том числе детских и медицинских учреждений.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация) и филиалы производства, адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания». Адрес: 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1.
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы)	Типовой представитель: «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем: Мастергипс. Торговая марка «Гипсополимер».
6. Дата получения образца на испытания	11 ноября 2022 г.
7. Дата проведения испытаний	11 ноября - 12 декабря 2022 г.

8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».**

9. Код образца (пробы) .12-04.29.15.03.Д-22

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
<i>Образец 1: «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем: Мастергипс. Торговая марка «Гипсополимер».</i>			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		116 ±26	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		29 ± 11	
Активность 226Ra, Бк/кг		25 ± 10	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	69 ±24	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Химик-эксперт

А.Н. Воробейчик

Подпись

